



PREFEITURA MUN. DE SANTA LUZIA
Secretaria Municipal de Administração

EMENTA: Processo Administrativo nº: 030/2019
– Pregão Eletrônico nº: 021/2019 – Serviço de
Segurança Eletrônica e afins – **PEDIDO DE
ESCLARECIMENTO** enviado por Grupo
Smartseg;

Decisão

Recebido o e-mail de Alexandre Kazumi - Grupo Smartseg, questionando:

1. Na descrição do item “NOBREAK 5KVA” é solicitado a seguinte especificação - 5.3.9.5 Deverá possuir estabilizador interno com no mínimo 3 estágios;
A questão seria que as fabricantes de Nobreak como SMS, TS Shara, APC, NHS não possuem produtos com esta especificação, sendo vedada apenas para nobreaks inferiores de 4KVA, os de 5KVA acima possuem no máximo 2 estágios como é apresentado em diversos catálogos, gostaria de saber se será aceito o Nobreak com regulação de 2 estágios em vez de 3 como é solicitado no edital? Caso vocês possuam a especificação de referência que atenda esse requisito que foi colocado poderia nos encaminhar a marca para confirmarmos se realmente existe ?

Resposta: Após consulta ao mercado, constatamos que o Nobreak de 5KVA possuem 2 estágios. Informamos que será corrigindo o edital, aceitando o equipamento com 2 estágios.

Disponibilizada a informação a todos os interessados, corrigido o edital e mantido inalterado a data da sessão.

Santa Luzia, 26 de abril de 2019.


Carlos José Cândido Martins
Pregoeiro