

De: Licitação 2 - Grupo SmartSeg [licita2@gruposmartseg.com.br]
Enviado em: quinta-feira, 25 de abril de 2019 10:07
Para: licitacoes@santaluzia.mg.gov.br
Cc: 'Fabiano - Licitação SmartSeg'
Assunto: PE 21/2019 ESCLARECIMENTOS

Prezados bom dia, a respeito do Pregão Eletrônico de nº 21/2019 com objeto de: O presente Pregão Eletrônico tem por objeto a adoção do Sistema de Registro de Preços – SRP e sua posterior implementação para a contratação de empresas especializadas visando a prestação de serviço de locação de equipamentos de segurança eletrônica, prestação de serviço de monitoramento de sistema de alarme, monitoramento de imagens através de CFTV IP, 07 (sete) dias por semana, 24 (vinte e quatro) horas por dia, incluindo instalação, manutenção preventiva e corretiva de componentes, remanejamento, com ronda eletrônica e motorizada, vinculando ao prazo de 12 (doze) meses no Município de Santa Luzia/MG e aquisição de Infraestrutura, conforme as especificações e quantidades descritas nos Anexos I e II deste Edital.

Gostaria de solicitar os seguintes esclarecimentos:

Na descrição do item “NOBREAK 5KVA” é solicitado a seguinte especificação - 5.3.9.5 Deverá possuir estabilizador interno com no mínimo 3 estágios;

A questão seria que as fabricantes de Nobreak como SMS, TS Shara, APC, NHS não possuem produtos com esta especificação, sendo vedada apenas para nobreaks inferiores de 4KVA, os de 5KVA acima possuem no máximo 2 estágios como é apresentado em diversos catálogos, gostaria de saber se será aceito o Nobreak com regulação de 2 estágios em vez de 3 como é solicitado no edital? Caso vocês possuam a especificação de referência que atenda esse requisito que foi colocado poderia nos encaminhar a marca para confirmarmos se realmente existe ?

Estou no aguardo de um resposta.

Muito obrigado.

Att.,



Alexandre Kazumi

Grupo Smartseg

[Facebook](#) | [Site](#) | [Instagram](#)

(43) 3026-1561 ~ (43) 3327-1111