

Thiago

De: Thiago [thiagopereira@santaluzia.mg.gov.br]
Enviado em: sexta-feira, 2 de outubro de 2020 15:29
Para: licitacao@racgeradores.com.br
Cc: licitacoes@santaluzia.mg.gov.br
Assunto: ENC: ENC: QUESTIONAMENTO SANTA LUZIA - PE 072/2020

Boa tarde Nathália,

segue esclarecimento formalizado pela área técnica responsável pela elaboração do Termo de Referência.

Atenciosamente,
Thiago Pereira de Carvalho
Superintendência de Licitações e Compras
Prefeitura Municipal de Santa Luzia - MG
Telefone: (31) 3641-5257

De: Moacir Teixeira de Souza Junior [mailto:moacirjunior@santaluzia.mg.gov.br]
Enviada em: sexta-feira, 2 de outubro de 2020 15:10
Para: Thiago
Cc: giovanniteixeira@santaluzia.mg.gov.br; soraiafferreira@santaluzia.mg.gov.br; licitacoes@santaluzia.mg.gov.br
Assunto: Re: ENC: QUESTIONAMENTO SANTA LUZIA - PE 072/2020

Boa tarde

Sobre as peças, essa proposta tem que incluir todas as peças que forem necessárias para manutenção dos equipamentos.

Em relação ao quadro de acionamento, a distância é de aproximadamente 2 metros do gerador.

Em Sexta, Outubro 02, 2020 12:34 -03, "Thiago" <thiagopereira@santaluzia.mg.gov.br> escreveu:

Prezados,

gentileza avaliar pedido de esclarecimento no histórico abaixo.

Prazo para resposta: 05/10/2020 às 13h.

Atenciosamente,
Thiago Pereira de Carvalho
Superintendência de Licitações e Compras
Prefeitura Municipal de Santa Luzia - MG
Telefone: (31) 3641-5257

De: Licitação | RAC Geradores [mailto:licitacao@racgeradores.com.br]
Enviada em: sexta-feira, 2 de outubro de 2020 09:42
Para: licitacoes@santaluzia.mg.gov.br
Assunto: QUESTIONAMENTO SANTA LUZIA - PE 072/2020

Prezados, bom dia.

Com intuito de participação no processo licitatório PE 072/2020, solicitamos o seguinte esclarecimento:

As peças e materiais de responsabilidade da contratante dos grupos geradores já existentes de São Benedito e da sede da Prefeitura de Santa Luzia, serão óleo lubrificante e elementos filtrantes?

As demais peças que vierem a apresentar problemas serão encaminhados orçamentos adicionais?

Qual o distanciamento estimado da localização do GMG locado ao quadro de força?

Desde já agradeço e me coloco à disposição.

NATHÁLIA SOUZA

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

(11) 5666-7009

Rua: Pedro Santalúcia, 100 – Interlagos – São Paulo / SP

