



PLANTA BAIXA
ÁREA: 399,23 m²
ESCALA: 1/100

DIMENSIONAMENTO DAS SAÍDAS
CLINICAS MEDICAS E CONSULTÓRIOS EM GERAL (TODOS SEM INTERNAÇÃO).
CLASSIFICAÇÃO:H-6
1 pessoa por 7,00 m² de área
P = (399,23 m² / 7,00 m²) x 1 = 58 Pessoas

NOTA:
Dimensionamento das saídas foi feito de acordo com a IT-08,
item 5.5.4.3.

DIMENSIONAMENTO DAS PORTAS
Dimensionamento do acesso:
 $N = \frac{P}{C_G} = \frac{58}{58} = 1$ Unidade(s)
Dimensionamento da escada:
 $N = \frac{P}{C_G} = \frac{58}{29} = 2$ Unidade(s)
Dimensionamento da porta:
 $N = \frac{P}{C_G} = \frac{58}{58} = 1$ Unidade(s)

E.2 QUADRO INFORMATIVO – MEDIDAS DE SEGURANÇA

LEGISLAÇÃO				
Norma adotada para definição de medidas				
Situação da Edificação				
MEDIDAS DE SEGURANÇA		REFERÊNCIAS NORMATIVAS E OBSERVAÇÕES		
Acesso de Viaturas		—		
Segurança Estrutural		—		
Compartimentação Horizontal		—		
Saídas de Emergência		Conforme IT 08		
Brigada de Incêndio		—		
Iluminação de Emergência		Conforme NBR 10.898:2013		
Detecção de Incêndio		—		
Alarme de Incêndio		—		
Sinalização De Emergência		Conforme IT 15		
Extintores	Conforme IT 16	Tipo de Extintor	Portáteis	
		Pó Químico ABC	2-A:20-B-C	
Hidrantes		—		
CLASSIFICAÇÃO DE OCUPAÇÃO E CARGA INCÊNDIO				
GRUPO	OCUPAÇÃO	DIVISÃO	DESCRIÇÃO / EXEMPLO	CARGA DE INCÊNDIO EM MJ/m²
H	SERVIÇO DE SAÚDE	H-6	CLÍNICA MÉDICA SEM INTERNAÇÃO	200 MJ/m²

CLASSIFICAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS DESTINADOS AO USO COLETIVO QUANTO À CARGA DE INCÊNDIO

RISCO		CARGA DE INCÊNDIO
Baixo		200 MJ/m²

PLACAS INDICATIVAS

TABELA 1 – SINALIZAÇÃO DE PROIBIÇÃO

SÍMBOLO DE PLACA BAIXA	CÓDIGO	SÍMBOLO	SIGNIFICADO	FORMA E COR	APLICAÇÃO	QUANTIDADE
	S-2		ORIENTAÇÃO DO SENTIDO DE SAÍDA DE EMERGENÇA	SÍMBOLO: RETANGULAR FUNDO: VERDE PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE	INDICAÇÃO DO SENTIDO DE SAÍDA DE EMERGENÇA	05
	S-3		ORIENTAÇÃO DO SENTIDO DE SAÍDA DE EMERGENÇA	SÍMBOLO: RETANGULAR FUNDO: VERDE PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE	INDICAÇÃO DE UMA SADA DE EMERGENÇA A SER AVISADA PELA PORTA PARA INDICAR O SEU ACESSO	04
	S-12		SAÍDA DE EMERGENÇA	SÍMBOLO: RETANGULAR FUNDO: VERDE MENSAGEM/SAÍDA OU MENSAGEM SAÍDA E/OU PICTOGRAMA F/OU SETA DIRECIONAL COM ALTIMETRIA DE 1,50M	INDICAÇÃO DA SAÍDA DE EMERGENÇA, COM O SEU COMPLEMENTAÇÃO DO PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE (ESTA OU IMAGEM, OU AMBOS)	02

TABELA 3 – SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO E ALARME

SÍMBOLO DE PLACA BAIXA	CÓDIGO	SÍMBOLO	SIGNIFICADO	FORMA E COR	APLICAÇÃO	QUANTIDADE
	E-5		EXTINTOR DE INCÊNDIO	SÍMBOLO: QUADRADA FUNDO: VERMELHO PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE	INDICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO	04

TABELA 4 – SINALIZAÇÃO COMPLEMENTAR – MENSAGENS ESCRITAS

SÍMBOLO DE PLACA BAIXA	CÓDIGO	SÍMBOLO	SIGNIFICADO	FORMA E COR	APLICAÇÃO	QUANTIDADE
	M-1		EXTINTOR DE INCÊNDIO	SÍMBOLO: QUADRADA FUNDO: VERMELHO PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE	INDICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO	01
	M-7		EXTINTOR DE INCÊNDIO	SÍMBOLO: QUADRADA FUNDO: VERMELHO PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE	INDICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO	02

SÍMBOLO	LEGENDA GERAL	QUANTIDADE
	PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	12
	EXTINTOR DE CARGA DE PÔ A/B/C – 4 Kg (2-A:20-B-C)/8 Kg	03
	EXTINTOR DE CARGA DE PÔ A/B/C NO ABRIGO – 4 Kg (2-A:20-B-C)/8 Kg	01
	DIREÇÃO DO FLUXO DA ROTA DE FUGA	—
	SAÍDA FINAL DA ROTA DE FUGA	—

QUADRO DE ÁREAS

PAVIMENTO	ÁREA (m²)
TÉRREO	399,23
TOTAL	399,23

NOTAS:
MEDIDAS EM CENTÍMETROS

REV.	DATA	DESCRIÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA ADM. DELEGADO CHRISTIANO XAVIER	
00	22/11/19	EMIÇÃO INICIAL	SECRETARIO DE OBRAS	BRUNO MÁRCIO MOREIRA ALMEIDA	NÚMERO	067
01			SUPERINTENDENTE DE OBRAS		DISCIPLINA	INCÊNDIO
02			RESPONSÁVEL TÉCNICO	SABRINA ROCHA E SILVA	ETAPA	PROJETO BÁSICO
			PROJETISTA	SABRINA ROCHA E SILVA	DATA	23/06/2021
					FOLHA	02/02
					REVISÃO	00