



Tipo de carga	Potência instalada (kVA)	Fator de demanda (%)	Demanda (kVA)
Uso específico	5.41	100	5.41
Iluminação e TUG's (Clínicas e hospitais)	14.60	40	5.84
Condicionador de Ar Split (não residencial)	22.63	90	20.36
Chuveiros, ferros elétricos, aquecedores de água (não residencial)	16.50	84	13.86
Iluminação Pública	1.11	100	1.11



Tipo de carga	Potência instalada (kVA)	Fator de demanda (%)	Demanda (kVA)
Iluminação e TUG's (Clínicas e hospitais)	6.05	40	2.42
Condicionador de Ar SPLIT (não residencial)	6.79	100	6.79
		TOTAL	9.21



Tipo de carga	Potência instalada (KVA)	Fator de demanda (%)	Demanda (KVA)
Uso específico	2.07	100	2.07
Iluminação e TUG's (Clínicas e hospitais)	5.28	40	2.11
Condicionador de Ar Split (não residencial)	13.26	100	13.26
Chuveiros, ferros elétricos, aquecedores de água (não residencial)	5.50	100	5.50
		TOTAL	22.94

DIREITOS RESERVADOS (LEI FEDERAL 9.610 DE 19/12/1998).
A REPRODUÇÃO OU EXECUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DESTES PROJETO, SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO, SUJEITA O RESPONSÁVEL ÀS MEDIDAS LEGAIS CABÍVEIS.