



Quadro de Cargas															
QDC02															
Circ.	Descrição	Iluminação					Tomadas		Chuveiro	Cond	Fases	Prot. A	Cond. mm2	Fases ABC	F.C.A
		5W	9W	18W	36W	2x18W	100W	5000W							
14	Iluminação	6	2	1	5	4					1	10A	1,5	T	0,8
15	Tomadas						9				1	16A	2,5	T	0,7
16	Chuveiro								1		2	32A	6	RS	0,7
17	Ar Condicionado									1	2	16A	2,5	ST	0,7
18	Ar Condicionado									1	2	16A	2,5	RS	0,7
19	Tomadas						9				1	16A	2,5	R	0,8
31	Tomadas							1			2	20A	4	TR	0,7
32	Tomadas							1			2	20A	4	ST	0,7
36	Iluminação emergência		9								1	10A	1,5	S	---
Total		6	11	1	5	4	18	2	1	2					
Aliment. C=0,59m QT=2%															

RELAÇÃO MILÍMETROS-POLEGADAS PARA ELETRODUTOS											
DIÂM. COMERCIAL POLEGADAS		3/4	1	1 1/4	1 1/2	2	2 1/2	3	4	5	6
DIÂMETRO PROJETO MILÍMETROS	PVC	25	32	40	50	60	75	85	110	—	—
	PEAD	—	—	30	40	50	—	75	100	125	150

[illegible]

4	ATENDENDO COMENTÁRIOS	20/01/22	GLÁUDIO	GLÁUDIO	GLÁUDIO
3	ATENDENDO COMENTÁRIOS	08/12/21	GLÁUDIO	GLÁUDIO	GLÁUDIO
2	ATENDENDO COMENTÁRIOS	16/11/21	GLÁUDIO	GLÁUDIO	GLÁUDIO
1	ATENDENDO COMENTÁRIOS	04/10/21	NOÉZIA	RELTON	RELTON
0	PARA APROVAÇÃO	06/09/21	NOÉZIA	RELTON	RELTON
REV.	DESCRIÇÃO	DATA	EXEC.	VERIF.	APROV.
CONTRATADA: VIAVOZ EIRELI		AUTORIA DE PROJETO: CLAUDIO F. C. OLIVEIRA	RT: JOSE H. R. BAESES		
		REG. OREAI: MG 62007/D	REG. OREAI: 053341/D		
		ASS:	ASS:		
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA					
PROGRAMA: PROGRAMA PROINFÂNCIA					
MUNICÍPIO/ÁREA: SANTA LUZIA					
TÍTULO: UMEI BOM DESTINO PROJETO ELÉTRICO ILUMINAÇÃO DA PLANTA BAIXA					
DATA: 12/2021		ESCALA: sem escala		PRANCHA:	
ARQUIVO: 01_A1_PREF_SANTA_LUZIA_UMEI_BOM_DESTINO_DETALHES_ELVE_V1-R2				6/6	