

Re: Fwd: Fwd: Pedido de esclarecimentos - Item 4 - Pregão Eletrônico nº 032/2022

Segunda, 09 Maio, 2022 12:43 -03



José Roberto Coelho - Diretor de TI

josecoelho@santaluzia.mg.gov.br

Para

[me](#)

Assunto: LICITAÇÃO PE Nº 32/2022 – PMSL/MG, reposta questionamento.
vanguardadf.com.br

Em análise ao item 4, cremos que houve um equívoco na descrição do equipamento, uma vez que a que o equipamento que se pretende adquirir é um nobreak de 2000VA, sendo assim imaginemos que o fator de potência do equipamento seja 0,5, seriam um equipamento que permitiria 2000VA/1000W, outro ponto que verificamos é o número de tomadas no item 4.4.1.1 está descrito 10 tomadas, sendo 6 de 10a e 4 de 20a, mas no item 4.4.1.2 falasse 4 tomadas, sendo assim gostaríamos de verificar junto ao órgão se podemos ofertar equipamento de 2500VA/1550W, 10 tomadas(6 tomadas de 10A e 4 tomadas de 20A) bivolt automático de entrada: 220/115V e saída de 115V, fator de potência de 0,62?

Resposta: Sim. Serão aceitos Nobreaks com no mínimo 2,0 KVA, bivolt e serão aceitos os equipamentos de 2500VA/1550W, 10 tomadas (6 tomadas de 10A e 4 tomadas de 20A) bivolt automático de entrada: 220/115V e saída de 115V, fator de potência de 0,62.

--

Cordialmente,

Roberto Coelho

Diretor de Tecnologia da Informação

Prefeitura Municipal de Santa Luzia/MG

Telefone: (31) 3641-5870

www.santaluzia.mg.gov.br

E-mail: josecoelho@santaluzia.mg.gov.br

Avenida VIII, 50 - Carreira Comprida • Santa Luzia, MG • CEP 33045-090 • Brasil



Em Segunda, Maio 09, 2022 11:11 -03, "Soraia Barbosa Soares" <soraiasoares@santaluzia.mg.gov.br> escreveu:

Bom dia,

Faltou a resposta desse e-mail .

Cordialmente,

Soraia Soares

Pregoeira

Departamento de Licitações e Compras

Prefeitura Municipal de Santa Luzia/MG

Telefone: (31) 3641-5257

www.santaluzia.mg.gov.br

E-mail: soraiasoares@santaluzia.mg.gov.br

Avenida VIII, 50 - Carreira Comprida • Santa Luzia, MG • CEP 33045-090 • Brasil

----- Original Message -----

Assunto: Fwd: Pedido de esclarecimentos - Item 4 - Pregão Eletrônico nº 032/2022

Data: Sexta, 06 Maio, 2022 08:00 -03

De: "Soraia Barbosa Soares" <soraia-soares@santaluzia.mg.gov.br>

Para: Roberto Mauro Coelho (Oficial Fazendário) <robertocoelho@santaluzia.mg.gov.br>

Bom dia,

Segue esclarecimento referente ao PE 032/2022 - Estações de trabalho - workstation, enviado pela empresa Tiago Aurélio Campos Mateus

A resposta deverá ser enviada em até dois dias úteis.

Cordialmente,

Soraia Soares

Pregoeira

Departamento de Licitações e Compras

Prefeitura Municipal de Santa Luzia/MG

Telefone: (31) 3641-5257

www.santaluzia.mg.gov.br

E-mail: soraia-soares@santaluzia.mg.gov.br

Avenida VIII, 50 - Carreira Comprida • Santa Luzia, MG • CEP 33045-090 • Brasil

----- Original Message -----

Assunto: Esclarecimento OP-27322 985155 32/2022

Data: Quinta, 05 Maio, 2022 15:24 -03

De: "VG" <compras11@vanguardadf.com.br>

Para: <licitacoes@santaluzia.mg.gov.br>

----- Original Message -----

Assunto: Pedido de esclarecimentos - Item 4 - Pregão Eletrônico nº 032/2022

Data: Quinta, 05 Maio, 2022 17:40 -03

De: Tiago Aurélio Campos Mateus <tcamposmateus@yahoo.com.br>

Para: "licitacoes@santaluzia.mg.gov.br" <licitacoes@santaluzia.mg.gov.br>

Referências: <1236807681.30940.1651783229199.ref@mail.yahoo.com>

Prezada Comissão de Licitações boa tarde!

Em análise ao item 4, cremos que houve um equívoco na descrição do equipamento, uma vez que a que o equipamento que se pretende adquirir é um nobreak de 2000VA, sendo assim imaginemos que o fator de potência do equipamento seja 0,5, seriam um equipamento que permitiria 2000VA/1000W, outro ponto que verificamos é o número de tomadas no item 4.4.1.1 está descrito 10 tomadas, sendo 6 de 10a e 4 de 20a, mas no item 4.4.1.2 falasse 4 tomadas, sendo assim gostaríamos de verificar junto ao órgão se podemos ofertar equipamento de 2500VA/1550W, 10 tomadas(6 tomadas de 10A e 4 tomadas de 20A) bivolt automático de entrada: 220/115V e saída de 115V, fator de potência de 0,62?

I
Att.

Tiago Campos

Depto de Licitações

Tiago Aurélio Campos Mateus06437968605

CNPJ 40.966.955/0001-12

Tel: 035 98891 0777

--

Cordialmente,

Soraia Soares

Pregoeira

Departamento de Licitações e Compras

Prefeitura Municipal de Santa Luzia/MG

Telefone: (31) 3641-5257

www.santaluzia.mg.gov.br

E-mail: soraia-soares@santaluzia.mg.gov.br

Avenida VIII, 50 - Carreira Comprida • Santa Luzia, MG • CEP 33045-

090 • Brasil

--

PNG 37CC-62793680-D-535D8E00

10.7 KiB

