



- NOTAS:
- 1 - MEDIDAS EM CENTÍMETRO, ELEVÇÕES EM METROS EXCETO ONDE ANOTADO
 - 2 - CONCRETO ESTRUTURAL fck > 25,0 MPa, Ecs > 24,1 GPa E FATOR AC < 0,60.
 - 3 - CONCRETO DE REGULARIZAÇÃO fck > 10,0 MPa.
 - 4 - PARA ARMAÇÃO DO MURO VER DESENHO 03.
 - 5 - A BASE PARA FIXAÇÃO DOS GUARDA-RODAS NÃO DEVERÁ SER APOIADA NO MURO PROJETADO.

REV	DESCRIÇÃO	DATA	EXEC.	VERIF.	APROV.
CONTRATADA:			RT: SINVAL LADERA		
VIAVOZ EIRELI			REG. CREA: 28.498/D		
			ASS:		
CONTRATANTE:					
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA					
PROGRAMA:					
MUNICÍPIO/ÁREA:					
SANTA LUZIA / MG					
TÍTULO:					
PROJETO ESTRUTURAL					
MURO RAMO D-RUA JOSÉ PEDRO CARVALHO					
FORMA-PLANTA CORTE E DETALHES					
DATA:	JAN/2022	ESCALA:	PRANCHA:		
ARQUIVO:		INDICADA			
PE-02				2/6	