



ESCALA 1/50

PAVIMENTO SUPERIOR


LEGENDA




Caixa de Passagem de PVC de sobrepor com tampa



Elctroduto galvanizado médio instalado aparente



Elctroduto galvanizado que sobe



Condutor neutro, fase e terra respectivamente

ARC 9000

➤

Ponto para Ar Condicionado - 9000 BTU/220V - condutete 2x4"

ARC 10000

➤

Ponto para Ar Condicionado - 10000 BTU/220V - condutete 2x4"

ARC 12000

➤

Ponto para Ar Condicionado - 12000 BTU/220V - condutete 2x4"

ARC 18000

➤

Ponto para Ar Condicionado - 18000 BTU/220V - condutete 2x4"

ARC 24000

➤

Ponto para Ar Condicionado - 24000 BTU/220V - condutete 2x4"

ARC 36000

➤

Ponto para Ar Condicionado - 36000 BTU/220V - condutete 2x4"

ARC 48000

➤

Ponto para Ar Condicionado - 48000 BTU/220V - condutete 2x4"

NOTAS DE PROJETO

- 1- CONDUTOR NÃO COTADO É DE #2,5mm² DO TIPO CABO 750V -PVC 70°C;
- 2- ELETRODUTOS NÃO COTADOS SÃO DE 1";
- 3- TODA A INSTALAÇÃO DEVE OPERAR A 220V;
- 4- AS CORES A SEREM USADAS NOS CONDUTORES SÃO AS SEGUINTES :

FASE

- Verde

NEUTRO

- Azul Claro


TERRA

- Verde
- 5- ELETRODUTOS GALVANIZADOS SÃO DO TIPO MÉDIO E DEVEM SER FIXADOS DE FORMA APARENTE;
- 6- QUALQUER SUGESTÃO DE ALTERAÇÃO NA EXECUÇÃO DO PROJETO DEVE SER DISCUTIDA PREVIAMENTE E APROVADA PELO PROJETISTA. NÃO SERÁO CEFITAS EXECUÇÕES DIFRENTES DAS PREVISTAS EM PROJETO SEM APROVAÇÃO PRÉCIA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO.

AR-CONDICIONADO - Identificação

Ar Cond	Indicador (BTU)	Setor
1	9000	Assessoria do Prefeito
2	10000	Sec. de Governo
3	12000	Recepção Sec. de Governo
4	18000	Secretaria do Prefeito
5	24000	Consultivo
6	36000	Sala da Vice
7	48000	Sala da Procuradora
8	12000	Sala da Vice
9	18000	Sala da Procuradora
10	24000	Sala da Vice
11	36000	Sala da Procuradora
12	48000	Sala da Vice
13	12000	Sala da Procuradora
14	18000	Sala da Vice
15	24000	Sala da Procuradora
16	36000	Sala da Vice
17	48000	Sala da Procuradora
18	12000	Sala da Vice
19	18000	Sala da Procuradora
20	24000	Sala da Vice
21	36000	Sala da Procuradora
22	48000	Sala da Vice
23	12000	Sala da Procuradora
24	18000	Sala da Vice
25	24000	Sala da Procuradora
26	36000	Sala da Vice
27	48000	Sala da Procuradora
28	12000	Sala da Vice
29	18000	Sala da Procuradora
30	24000	Sala da Vice
31	36000	Sala da Procuradora
32	48000	Sala da Vice
33	12000	Sala da Procuradora
34	18000	Sala da Vice
35	24000	Sala da Procuradora
36	36000	Sala da Vice
37	48000	Sala da Procuradora
38	12000	Sala da Vice
39	18000	Sala da Procuradora
40	24000	Sala da Vice
41	36000	Sala da Procuradora
42	48000	Sala da Vice
43	12000	Sala da Procuradora
44	18000	Sala da Vice
45	24000	Sala da Procuradora
46	36000	Sala da Vice
47	48000	Sala da Procuradora
48	12000	Sala da Vice
49	18000	Sala da Procuradora
50	24000	Sala da Vice
51	36000	Sala da Procuradora
52	48000	Sala da Vice
53	12000	Sala da Procuradora
54	18000	Sala da Vice
55	24000	Sala da Procuradora
56	36000	Sala da Vice
57	48000	Sala da Procuradora
58	12000	Sala da Vice
59	18000	Sala da Procuradora
60	24000	Sala da Vice
61	36000	Sala da Procuradora
62	48000	Sala da Vice
63	12000	Sala da Procuradora
64	18000	Sala da Vice
65	24000	Sala da Procuradora
66	36000	Sala da Vice
67	48000	Sala da Procuradora
68	12000	Sala da Vice
69	18000	Sala da Procuradora
70	24000	Sala da Vice
71	36000	Sala da Procuradora
72	48000	Sala da Vice
73	12000	Sala da Procuradora
74	18000	Sala da Vice
75	24000	Sala da Procuradora
76	36000	Sala da Vice
77	48000	Sala da Procuradora
78	12000	Sala da Vice
79	18000	Sala da Procuradora
80	24000	Sala da Vice
81	36000	Sala da Procuradora
82	48000	Sala da Vice
83	12000	Sala da Procuradora
84	18000	Sala da Vice
85	24000	Sala da Procuradora
86	36000	Sala da Vice
87	48000	Sala da Procuradora
88	12000	Sala da Vice
89	18000	Sala da Procuradora
90	24000	Sala da Vice
91	36000	Sala da Procuradora
92	48000	Sala da Vice
93	12000	Sala da Procuradora
94	18000	Sala da Vice
95	24000	Sala da Procuradora
96	36000	Sala da Vice
97	48000	Sala da Procuradora
98	12000	Sala da Vice
99	18000	Sala da Procuradora
100	24000	Sala da Vice

NOTAS

REV.	DATA	DESCRIÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA		 <div>PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA ADM. DELEGADO CHRISTIANO XAVIER</div>			
		EMISSÃO INICIAL	SECRETARIO DE OBRAS	BRUNO MÁRCIO MOREIRA ALMEIDA				
			PROJETISTA	GIOVANNI BELLO TEIXEIRA - ENG. ELETRICISTA - CREAMG 57001D				
CONTEÚDO DA PRANCHETA								
					NÚMERO 000	DISCIPLINA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	ETAPA PROJETO EXECUTIVO	DATA 11/08/2021
					REFORMA DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA AR CONDICIONADO GABINETE PREFEITO/SEC. FINANÇAS E TRIBUTÁRIO			
					FOLHA 02/02 REVISÃO 00			

DIREITOS RESERVADOS À FUNDAÇÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA DO BRASIL (FEA) - 1964  
A REPRODUÇÃO OU EXATIDÃO TOTAL DO PROJETO, SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO, É ILÍCITA E O RESPONSÁVEL AS MEDIDAS LEGAIS CABÍVEIS