



PREFEITURAMUNICIPAL DE SANTA LUZIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

LAUDO DE AVALIAÇÃO

16:08 08/02/23

O SETOR DE COORDENADORIA DA SECRETARIA DE OBRAS VÊM MANIFESTAR A ANÁLISE DOS CATÁLOGOS DOS ITENS DO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 001/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 12117/2022
AQUISIÇÃO EVENTUAL E FUTURA DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DOS CAMINHÕES PIPAS.

ITENS	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	LICITANTES	CATÁLOGO
01	MANGUEIRA DE HIDRANTE TIPO 2: 1,5 POLEGADAS, 30 METROS, INDUSTRIAL. COMPRIMENTO: 30 M DIÂMETRO: 1,5" MATERIAL DO BICO: LATÃO TIPO DE MANGUEIRA: 2 TUBO INTERNO EM BORRACHA REVESTIDA COM TRAMA DE NYLON RESISTENTE MANGUEIRA SEGUINDO A NORMA NBR 11861: 1998	UN	30	ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	APROVADO
02	ADAPTADOR STORZ 2,5" X 1,5" LATÃO: PARA USO EM MANGUEIRAS DE HIDRANTE INDUSTRIAL. ENGATE RÁPIDO: 2,5" (STORZ) X ROSCA 1,5" INTERNA NBR 5 FIOS POR POLEGADA. ADAPTADOR STORZ ENTRADA: ROSCA NBR 5667 SAÍDA: ENGATE RÁPIDO 1.1/2" POL. X 2.1/2" MEDIDA: 1.1/2" POL. X 2.1/2" POL. BORRACHA DE VEDAÇÃO ACABAMENTO: USINADO MATERIAL: LATÃO FUNDIDO NBR 6941 PESO: +- 0,6 KG	UN	10	CLENEX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	APROVADO
04	ESGUICHO JATO SÓLIDO PARA HIDRANTES 1,5" X 13MM ESGUICHO JATO SÓLIDO 1,5" X 13 MM PARA SISTEMAS DE HIDRANTES NA PREVENÇÃO E COMBATE A FOCOS DE INCÊNDIO, DEVE SER ENGATADO A UMA MANGUEIRA DE INCÊNDIO DE 1,5" COM ROSCA STORZ PARA ACABAR COM PRINCÍPIOS DE INCÊNDIO ATRAVÉS DE UM JATO SÓLIDO. CONEXÃO: STORZ 1,5" REQUINTE: 13 MM MATERIAL: LATÃO VEDAÇÃO: BORRACHA NEOPRANE	UN	10	SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS DE RESGATE E SEGURANÇA LTDA	APROVADO




PREFEITURAMUNICIPAL DE SANTA LUZIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

06	UNIÃO PARA MANGUEIRA DE INCÊNDIO 1,5" X 1,5" FABRICADA E LATÃO FUNDIDO, DE ACORDO COM A NBR 6941 E POSSUI ACABAMENTO USINADO, VEM COM ENGATE RÁPIDO (STORZ), QUE FACILITA NA INSTALAÇÃO. ALTURA: 9 CM LARGURA: 9 CM PROFUNDIDADE: 10 CM PESO: +- 0,760 KG	UN	10	CLENEX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	APROVADO
08	ESGUICHO REGULÁVEL 1,5" DE MANGUEIRA HIDRANTE INCÊNDIO ESGUICHO JATO REGULÁVEL CUJA VAZÃO DE LANÇAMENTO OCORRE A UMA PRESSÃO DETERMINADA PELO AJUSTE DA FORMA DO JATO, À MEDIDA QUE MUDA A FORMA DO JATO SÓLIDO PARA NEBLINA, OCORRE A MUDANÇA DE VAZÃO. ESGUICHO DE JATO REGULÁVEL, CORPO E BOCAL EM LATÃO, PARA UTILIZAÇÃO EM LINHAS DE MANGUEIRAS NOS SISTEMAS DE COMBATE A INCÊNDIO, COM ENTRADA TIPO STORZ DE 1,1/2" (1,5"). ENGATE RÁPIDO TIPO STORZ POSSUI ENGATE RÁPIDO (STORZ). VAZÃO DE 145 GPM A 100 PSI ANEL DE BORRACHA PARA PROTEÇÃO DO ORIFÍCIO DE SAÍDA. DE ACORDO COM AS NORMAS DOS BOMBEIROS. BOCAL É REGULÁVEL PARA 3 POSIÇÕES (FECHADO, JATO SÓLIDO E NEBLINA COM VARIAÇÃO DE ABERTURA DO LEQUE DE ATÉ 120 GRAUS). PESO É DE +- 2,5 KG. PEÇA FABRICADA EM LATÃO FUNDIDO, DE acordo com a NBR 6941.	UN	10	SERMEDICAL ARP EQUIPAMENTOS DE RESGATE E SEGURANÇA LTDA	APROVADO

Sem mais para o momento


Milton Alves dos Santos
Diretor de Manutenção
Matr. 34784
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

Milton Alves dos Santos
Diretor de Manutenção


Bruno Márcio Moreira Almeida
Prefeitura Municipal Santa Luzia
Secretário de Ob.
Mat. 32.163 - Oficial

Bruno Márcio Moreira Almeida
Secretario de Obras