

▪ Visualização de Recursos, Contrarrazões e Decisões

INTENÇÃO DE RECURSO:

Alegamos que a empresa não atende no item "motor gerador diesel, pois o alternador não possui grau de proteção IP23, que é um padrão internacional definido pela norma IEC 60529, que indica a resistência e aplicabilidade do produto para uso interno ou externo dos ambientes.

Fechar