

Assunto: Fwd: Fwd: Fwd: Fwd: SOLICITAÇÃO E ESCLARECIMENTOS PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 081/2023

De: Luciano de Paula Assis <lucianoassis@santaluzia.mg.gov.br>

Data: 09/10/2023, 15:50

Para: samuel@aparconstrucoes.com.br

Boa tarde!

Segue resposta ao questionamento.

Atenciosamente,
Luciano de Paula Assis
Pregoeiro
Gerência de Licitações e Contratos

----- Mensagem encaminhada -----

Assunto:Fwd: Fwd: Fwd: SOLICITAÇÃO E ESCLARECIMENTOS PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 081/2023

Data:Mon, 9 Oct 2023 15:47:35 -0300

De:Thiago Pereira De Carvalho <thiagopereira@santaluzia.mg.gov.br>

Para:lucianoassis@santaluzia.mg.gov.br

Atenciosamente,
Thiago Pereira de Carvalho
Pregoeiro
Gerência de Licitações e Contratos
Prefeitura Municipal de Santa Luzia - MG

----- Mensagem encaminhada -----

Assunto:Fwd: Fwd: SOLICITAÇÃO E ESCLARECIMENTOS PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 081/2023

Data:Mon, 9 Oct 2023 15:46:07 -0300

De:Milton Alves <alvesmilton539@gmail.com>

Para:thiagopereira@santaluzia.mg.gov.br

----- Forwarded message -----

De: Giovanni B. Teixeira <giovanniteixeira@santaluzia.mg.gov.br>

Date: seg., 9 de out. de 2023 15:38

Subject: Re: Fwd: SOLICITAÇÃO E ESCLARECIMENTOS PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 081/2023

To: Milton Alves <alvesmilton539@gmail.com>

Milton,

Os itens 42 ao 47 referem-se aos cabos multipolares de alumínio usados em redes de distribuição aérea.

Na lista estão previstos cabos Duplex (F+N), Triplex (2F+N) e Quadruplex (3F+N). Os condutores de fase são isolados e o condutor neutro é nú, todos de alumínio. São os cabos usados, por exemplo, pela Cemig para interligar os padrões de consumidores à rede dela de Baixa Tensão.

OBS : O fornecedor deve-se atentar para as classes de isolamento/tensão nominal que estão especificadas em cada item.

Att.

Giovanni Bello Teixeira
Gerente
Unidade de Gestão Energética Municipal - UGEM
Secretaria de Obras | Prefeitura Municipal de Santa Luzia
(31) 3641.5232

Em 09/10/2023 15:25, Milton Alves escreveu:

----- Forwarded message -----

De: **Luciano de Paula Assis** <lucianoassis@santaluzia.mg.gov.br>

Date: seg., 9 de out. de 2023 11:29

Subject: Fwd: SOLICITAÇÃO E ESCLARECIMENTOS PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 081/2023

To: <miltonsantos@santaluzia.mg.gov.br>, <alvesmilton539@gmail.com>

Bom dia Milton!

Favor responder esclarecimento acerca do edital 081/2023.

Edital disponível em: https://www.santaluzia.mg.gov.br/v2/wp-content/uploads/2023/10/PE-SRP-EDITAL-No-081-2023_ass-1.pdf

Prazo para resposta: 11/10/2023 às 14:00.

Atenciosamente,
Luciano de Paula Assis
Pregoeiro
Gerência de Licitações e Contratos

----- Mensagem encaminhada -----

Assunto:SOLICITAÇÃO E ESCLARECIMENTOS PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 081/2023

Data:Mon, 9 Oct 2023 10:59:13 -0300

De:Samuel <samuel@aparconstrucoes.com.br>

Responder a:samuel@aparconstrucoes.com.br

Para:licitacoes@santaluzia.mg.gov.br

Bom Dia!

Em relação aos itens: 42 ao 47 CABOS DE ALUMÍNIO, qual é o tipo de cabo solicitado?
Será cabo de alumínio NU ou ISOLADO?

Fico no aguardo