

**Assunto:** Fwd: Fwd: Fwd: Fwd: esclarecimento

**De:** Luciano de Paula Assis <lucianoassis@santaluzia.mg.gov.br>

**Data:** 16/10/2023, 08:22

**Para:** Acr <acr.mo@hotmail.com>

Bom dia!

O edital será suspenso para fins de revisão das especificações do Termo de Referência.

Segue resposta quanto ao esclarecimento suscitado.

Atenciosamente,  
Luciano de Paula Assis  
Pregoeiro  
Gerência de Licitações e Contratos  
Prefeitura Municipal de Santa Luzia/MG

----- Mensagem encaminhada -----

**Assunto:**Fwd: Fwd: Fwd: esclarecimento

**Data:**Mon, 16 Oct 2023 07:27:03 -0300

**De:**Thiago Pereira De Carvalho <[thiagopereira@santaluzia.mg.gov.br](mailto:thiagopereira@santaluzia.mg.gov.br)>

**Para:**[lucianoassis@santaluzia.mg.gov.br](mailto:lucianoassis@santaluzia.mg.gov.br)

Atenciosamente,  
Thiago Pereira de Carvalho  
Pregoeiro  
Gerência de Licitações e Contratos  
Prefeitura Municipal de Santa Luzia - MG

----- Mensagem encaminhada -----

**Assunto:**Fwd: Fwd: esclarecimento

**Data:**Wed, 11 Oct 2023 17:12:51 -0300

**De:**Milton Alves <[alvesmilton539@gmail.com](mailto:alvesmilton539@gmail.com)>

**Para:**[thiagopereira@santaluzia.mg.gov.br](mailto:thiagopereira@santaluzia.mg.gov.br)

----- Forwarded message -----

**De:** Giovanni B. Teixeira <[giovanniteixeira@santaluzia.mg.gov.br](mailto:giovanniteixeira@santaluzia.mg.gov.br)>

**Date:** qua., 11 de out. de 2023 16:54

**Subject:** Re: Fwd: esclarecimento

To: Milton Alves <[alvesmilton539@gmail.com](mailto:alvesmilton539@gmail.com)>

Cc: Rômulo Sanzio Rodrigues Xavier <[romuloxavier@santaluzia.mg.gov.br](mailto:romuloxavier@santaluzia.mg.gov.br)>

Milton,

1) A descrição sugerida para os itens 62,64 e 66 está correta. Trata-se de calha de sobrepor de 0,60m com lâmpada de potência de 9/10W;

2) A descrição sugerida está correta para os itens 61,63 e 65. Trata-se de calha de sobrepor de 1,20m para lâmpadas de 18/20W.

Att.

Giovanni Bello Teixeira

Gerente

Unidade de Gestão Energética Municipal - UGEM

Secretaria de Obras | Prefeitura Municipal de Santa Luzia

(31) 3641.5232

Em 11/10/2023 14:09, Milton Alves escreveu:

----- Forwarded message -----

De: **Luciano de Paula Assis** <[lucianoassis@santaluzia.mg.gov.br](mailto:lucianoassis@santaluzia.mg.gov.br)>

Date: qua., 11 de out. de 2023 13:35

Subject: Fwd: esclarecimento

To: <[miltonsantos@santaluzia.mg.gov.br](mailto:miltonsantos@santaluzia.mg.gov.br)>, <[alvesmilton539@gmail.com](mailto:alvesmilton539@gmail.com)>

Boa tarde Milton!

Favor responder esclarecimento acerca do edital 081/2023.

Edital disponível em: [https://www.santaluzia.mg.gov.br/v2/wp-content/uploads/2023/10/PE-SRP-EDITAL-No-081-2023\\_ass-1.pdf](https://www.santaluzia.mg.gov.br/v2/wp-content/uploads/2023/10/PE-SRP-EDITAL-No-081-2023_ass-1.pdf)

Prazo para resposta: 17/10/2023 às 14:00.

Atenciosamente,

Luciano de Paula Assis

Pregoeiro

Gerência de Licitações e Contratos

Prefeitura Municipal de Santa Luzia/MG

----- Mensagem encaminhada -----

**Assunto:** esclarecimento

**Data:** Wed, 11 Oct 2023 13:00:02 -0300

**De:** Acr <[acr.mo@hotmail.com](mailto:acr.mo@hotmail.com)>

**Para:** [licitacoes@santaluzia.mg.gov.br](mailto:licitacoes@santaluzia.mg.gov.br)

Boa tarde

Observei edital do Pregão nº 81/2023 e apresenta erro no descritivo dos itens 62, 64 e 66 – luminária calha para lâmpada led tubular 0,60M com potência de 20w, não existe.

A descrição correta seria: luminária calha para lâmpada led tubular 0,60M com potência de 9/10w.

Aproveitando contato, nos itens 61, 63 e 65 vocês pedem potência de 20w, alguns fornecedores tem modelo 18w, será aceito? Sugestão: 18/20w!

Att

Claudinei