

Concorrência 90025/2025 - Policlínica: Análise de Atestados

Quarta, Fevereiro 11, 2026 12:11 -03



Ana Paula Dias da Silva
anadias@santaluzia.mg.gov.br

Para

Vonicleia Pereira Santos

Mauricio Junio Gomes Coleta

Cc

Haroldo Antonio Carlos M V Dias

Charles Franz de Oliveira Lopez

Prezados, bom dia.

Após a análise dos atestados apresentados, verificou-se que a licitante atendeu parcialmente aos quantitativos exigidos para a qualificação técnica, conforme demonstrado no documento "LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES ATESTADOS ANDRADE E TEIXEIRA - POLICLÍNICA" em anexo.

Entretanto, em relação ao item abaixo, não foi possível comprovar o atendimento integral aos quantitativos mínimos exigidos em edital, conforme apurado a partir da consolidação dos atestados apresentados:

a) **Duto para condicionamento de ar, chavetado em chapa de aço galvanizado** – quantidade mínima exigida de **2.700,00 kg**. Conforme apurado na planilha de consolidação, o quantitativo total comprovado por meio dos atestados apresentados perfaz aproximadamente **656,00 kg**, valor inferior ao quantitativo mínimo exigido no edital. No atestado "Paço Municipal de Coronel Fabriciano", o item 14.1, relativo à "*Duto de chapa galvanizada nº 22 para ar condicionado*", originalmente quantificado em 104,59 m², foi convertido para a unidade de medida quilograma (kg) para fins de análise e compatibilização das quantidades.

Diante do exposto, solicito a abertura de diligência junto à empresa licitante para o saneamento da inconsistência apontada, com o objetivo de dirimir eventuais dúvidas relativas à sua habilitação técnica. Deverá ser apresentada documentação comprobatória complementar, tais como: notas fiscais correspondentes, projetos, medições, declarações emitidas pelos órgãos contratantes ou outros documentos idôneos que permitam verificar, de forma plena, o atendimento ao requisito editalício.

Permaneço à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Cordialmente,

--

Ana Paula Dias

Gerente de Projetos | Secretaria Municipal de Obras

Prefeitura Municipal de Santa Luzia/MG

(31) 3641-5232

 LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES ATESTADOS ANDRADE E TEIXEIRA - POLICLÍNICA.pdf

150 KiB

