

**Assunto:** Re:

**De:** "Ana Paula Dias da Silva" <anadias@santaluzia.mg.gov.br>

**Data:** 05/01/2026, 17:13

**Para:** "Claudinei Ricardo da Rocha" <claudineirocha@santaluzia.mg.gov.br>

**CC:** "Haroldo Antonio Carlos M V Dias" <haroldodias@santaluzia.mg.gov.br>, "Charles Franz de Oliveira Lopez" <charleslopez@santaluzia.mg.gov.br>, Comissão Permanente de Licitação <cpl@santaluzia.mg.gov.br>

Prezados, boa tarde.

Após a análise da documentação apresentada, verificou-se que a licitante atendeu **parcialmente** aos quantitativos exigidos para a qualificação técnica, conforme "Planilha de Quantidades – Atestados" anexa.

Entretanto, quanto aos itens **"DUTO PARA CONDICIONAMENTO DE AR, CHAVETADO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO"**, quantidade mínima exigida de 2.700,00 kg, e **"TUBO EM COBRE RÍGIDO PARA GASES MEDICINAIS"**, quantidade mínima exigida de 460 m, não foi possível comprovar o atendimento aos quantitativos mínimos, pelos seguintes motivos:

a) O atestado referente à obra do **Centro Administrativo** menciona anexo contendo a lista de materiais, porém tal relação não foi apresentada, impossibilitando a conferência dos quantitativos executados.

b) No atestado referente à obra do **Fórum da Comarca de Manhauçu**, a unidade de medida informada (**VB = 1,00**) não permite identificar, de forma individualizada, os serviços executados, tampouco os respectivos quantitativos.

c) Em relação ao item **"TUBO EM COBRE RÍGIDO PARA GASES MEDICINAIS"**, a quantidade apresentada foi de **439 m, não atingindo o quantitativo mínimo exigido de 460 m.**

Dessa forma, não foi possível aferir o atendimento integral às exigências de qualificação técnica previstas no edital.

Diante do exposto, **solicito a abertura de diligência junto à empresa para o saneamento das questões acima citadas, com o objetivo de dirimir quaisquer dúvidas quanto à habilitação, devendo ser apresentada documentação comprobatória complementar** (tais como Notas Fiscais, Projetos, entre outros documentos idôneos).

Cordialmente,

**Ana Paula Dias** | Gerente de Projetos | Secretaria Municipal de Obras | Prefeitura Municipal de Santa Luzia | (31) 3641-5232

Em Terça, Dezembro 23, 2025 15:19 -03, "Claudinei Ricardo da Rocha"

<claudineirocha@santaluzia.mg.gov.br> escreveu:

Prezado Secretário, boa tarde!

Gentileza realizar a análise técnica dos documentos apresentados pela empresa licitante que ofertou o menor valor no processo licitatório.

Segue link com a documentação

[https://drive.google.com/drive/folders/18AFBDyhRv295NWkFrPxZ-H\\_AqcfDZW6H?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/drive/folders/18AFBDyhRv295NWkFrPxZ-H_AqcfDZW6H?usp=drive_link)

Att



—Anexos:—

CAT_3179738- CENTRO ADM.pdf	3,4MB
PLANILHA QUANTIDADES - ATESTADOS.pdf	440KB
CAT 8608.pdf	9,3MB