

**Assunto:** Re: Fwd: ESCLARECIMENTO - CONCORRÊNCIA 90032/2025 PREFEITURA DE SANTA LUZIA

**De:** "Ana Paula Dias da Silva" <anadias@santaluzia.mg.gov.br>

**Data:** 11/12/2025, 15:38

**Para:** "Felipe Augusto Arruda Barreto" <felipebarreto@santaluzia.mg.gov.br>

**CC:** Haroldo Antonio Carlos M V Dias (Secretário Municipal de Obras)

<haroldodias@santaluzia.mg.gov.br>, cpl@santaluzia.mg.gov.br <cpl@santaluzia.mg.gov.br>,

Charles Franz de Oliveira Lopez (Gerente de Licitações e Compras)

<charleslopez@santaluzia.mg.gov.br>

Prezados, boa tarde.

Em atenção ao questionamento apresentado, referente ao Edital de Concorrência Pública nº 90032/2025, informamos o que segue:

1. **Atestação de Capacidade Técnica: Pavimento Intertravado (8 cm e 10 cm)**

Os itens descritos no edital contemplam a execução de pavimento com piso intertravado retangular, variando apenas quanto à espessura das peças (8 cm e 10 cm). Considerando que os métodos executivos, os equipamentos empregados e as técnicas aplicadas são equivalentes, **será admitida a soma dos quantitativos** para fins de comprovação da capacidade técnico-operacional e técnico-profissional.

Dessa forma, o licitante poderá apresentar atestados que demonstrem a execução de pavimento intertravado com peças de 8 cm de espessura, desde que o conjunto dos documentos apresente quantitativo igual ou superior ao total exigido (3.075,00 m<sup>2</sup>).

2. **Formato das Peças (Piso Intertravado Retangular):** Esclarecemos, ainda, que **serão aceitos atestados que envolvam piso intertravado em outros formatos**, desde que atendido o método construtivo estabelecido.

Cordialmente,

**Ana Paula Dias**

Gerente de Projetos | Secretaria Municipal de Obras

Prefeitura Municipal de Santa Luzia/MG

(31) 3641-5232

Em Quinta, Dezembro 11, 2025 13:29 -03, Felipe Augusto Arruda Barreto <felipebarreto@santaluzia.mg.gov.br> escreveu:

Boa tarde!

Seguem abaixo algumas solicitações de esclarecimentos referente à concorrência eletrônica: 90032/2025 : Contratação de empresa especializada para a construção do Terminal Metropolitano do MOVE, na Avenida Raul Teixeira da Costa Sobrinho.

Agradecemos e ficamos no aguardo da resposta para posterior encaminhamento à futura licitante.

At. te.

----- Mensagem encaminhada -----

**Assunto:**ESCLARECIMENTO - CONCORRÊNCIA 90032/2025 PREFEITURA DE SANTA LUZIA

**Data:**Thu, 11 Dec 2025 12:51:16 -0300

**De:**Izabela Pena <[licitacao@conata.com.br](mailto:licitacao@conata.com.br)>

**Para:**[cpl@santaluzia.mg.gov.br](mailto:cpl@santaluzia.mg.gov.br)

**CC:**Evy <[evy@conata.com.br](mailto:evy@conata.com.br)>, Isadora <[orcamento@conata.com.br](mailto:orcamento@conata.com.br)>

Boa tarde prezados,

Em referência ao Edital de Concorrência Pública 90032/2025, Processo Administrativo 21104/2025, gostaríamos de solicitar esclarecimentos acerca dos itens relacionados à execução de pavimento com piso intertravado (Tipo Retangular), conforme segue:

1. O item "EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM PISO INTERTRAVADO, TIPO RETANGULAR, ESP. 10CM" apresenta o quantitativo de 2.000,00 m<sup>2</sup>.
2. O item "EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM PISO INTERTRAVADO, TIPO RETANGULAR, ESP. 8CM" apresenta o quantitativo de 1.075,00 m<sup>2</sup>.

Considerando que ambos os itens se referem à execução de pavimento intertravado com a única diferença na espessura do piso, gostaríamos de saber se é possível, para fins de atestação de capacidade técnica (profissional e operacional), somar o quantitativo total exigido de ambos os itens (3.075,00 m<sup>2</sup>) e apresentar atestados que comprovem a execução de pavimento intertravado com espessura de 8cm, visto que as especificações técnicas de execução são essencialmente as mesmas, com a variação limitada à espessura do piso.

Além disso, gostaríamos de confirmar se será aceito o fornecimento e execução exclusivamente do piso intertravado no formato retangular, ou se há a exigência de outras especificações quanto ao formato do piso a ser utilizado.

Agradecemos antecipadamente pela atenção dispensada e aguardamos a resposta para o

devido esclarecimento.

Atenciosamente,

--



**IZABELA PENA**

*Licitação*

☎ (31) 9 8238-0808

🌐 [www.conata.com.br](http://www.conata.com.br)

📍 Rua Urano, 145 – Bairro Santa Lucia  
Belo Horizonte – CEP: 30350-580

✉ [licitacao@conata.com.br](mailto:licitacao@conata.com.br)