

**Re: Fwd: SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO - LICITAÇÃO CP 90032/2025 TERMINAL METROPOLITANO DE SANTA LUZIA**

Quarta, Janeiro 14, 2026 15:37 -03

Ana Paula Dias da Silva [anadias@santaluzia.mg.gov.br](mailto:anadias@santaluzia.mg.gov.br)

Para

Vonicleia Pereira Santos

Cc

Haroldo Antonio Carlos M V Dias Charles Franz de Oliveira Lopez

Comissão Permanente de Licitação

Prezados, boa tarde.

A solicitação de esclarecimento foi analisada, tendo-se constatado a ocorrência de erro material exclusivamente na descrição do item, uma vez que o código ED-49664 refere-se, de fato, ao item **"Fornecimento de estrutura metálica em perfil laminado, inclusive fabricação, transporte, montagem e aplicação de fundo preparador anticorrosivo em superfície metálica, uma (1) demão – kg"**.

Ressalta-se, contudo, que **o valor unitário do item encontra-se correto**, considerando a data-base de referência adotada na planilha orçamentária, bem como que o item está em plena conformidade com o projeto que integra o edital.

Dessa forma, o presente esclarecimento é suficiente para dirimir a dúvida suscitada, não sendo necessária a retificação da planilha orçamentária, uma vez que não há prejuízo à Administração Pública nem comprometimento da competitividade ou da isonomia entre os licitantes.

Cordialmente,

--

**Ana Paula Dias**

Gerente de Projetos | Secretaria Municipal de Obras

Prefeitura Municipal de Santa Luzia/MG

(31) 3641-5232

Em Quarta, Janeiro 14, 2026 09:18 -03, "Vonicleia Pereira Santos" &lt;vonicleiasantos@santaluzia.mg.gov.br&gt; escreveu:

Bom dia !

Bom dia!

Prezado Secretário,

Solicito a gentileza de responder ao esclarecimento da Construtora Cinzel Ltda.

Atenciosamente, Vonicleia.

----- Original Message -----

Assunto: SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO - LICITAÇÃO CP 90032/2025 TERMINAL METROPOLITANO DE SANTA LUZIA

Data: Segunda, Janeiro 12, 2026 15:39 -03

De: Hélio Castelo - CONSTRUTORA CINZEL &lt;helio.castelo@cinzel.com&gt;

Para: "cpl@santaluzia.mg.gov.br" &lt;cpl@santaluzia.mg.gov.br&gt;

Prezados Senhores

Boa tarde

Sobre a licitação em referência, solicitamos o seguinte esclarecimento:

O item 7.1 da planilha orçamentária anexa ao edital, informa o seguinte:

SEINFRA	ED-49664	FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIS TUBULARES, LAMINADOS E SOLDADOS, PINTURA PRIMER, INCLUSIVE CALHAS	KG	262.240,00
---------	----------	---	----	------------

Porem ao verificarmos o código do serviço na tabela da SEINFRA, constatamos que a especificação difere substancialmente do que consta da planilha.

Existe uma diferença muito grande entre uma especificação e outra.

Serviço: ED-49664 - FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO

Unidade: Kg

Materiais Consumo Unid. Custo Unitário Custo Total  
MATED-20138 AÇO (APLICAÇÃO: PERFIS ESTRUTURAIS |  
NORMAS: ASTM A-36/A-572)

0,8500000 Kg 9,2000 7,8200

MATED-20139 AÇO (APLICAÇÃO: USO GERAL | NORMAS:  
ASTM A-36/A-572)

0,0500000 Kg 9,2000 0,4600

MATED-20140 AÇO (APLICAÇÃO: CHAPAS | NORMA: ASTM  
A-36)

0,1000000 Kg 9,1600 0,9160

Total de materiais: 9,1960

Serviços Consumo Unid. Custo Unitário Custo Total

ED-20567 ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL  
LAMINADO/SOLDADO, EXCLUSIVE PINTURA (  
FABRICAÇÃO)

1,0000000 Kg 4,9600 4,9600

ED-20568 ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL  
LAMINADO/SOLDADO, EXCLUSIVE PINTURA (  
TRANSPORTE E MONTAGEM)

1,0000000 Kg 10,5800 10,5800

ED-50532 PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO (  
ZARCÃO) EM ESQUADRIA E SUPERFÍCIE METÁLICA,  
UMA (1) DEMÃO, INCLUSIVE PREPARAÇÃO DA  
SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO

0,0340780 m2 15,8200 0,5391

Total de serviços auxiliares: 16,0791

Este serviço segue a metodologia Sicor. Custo Unitário do serviço: 25,28

No aguardo de atendimento, firmamos atenciosamente

CONSTRUTORA CINZEL LTDA.

CNPJ: 19.733.914/0001-90

Rua Andaluzita, 131, 5º andar, Carmo

Belo Horizonte-MG